

Vastuunjako vesiosuuskunnan ja liittymän haltijan välillä

Liittymän haltija vastaa

Vesijohtoverkon osalta

- kiinteistösulkuventtiilistä kiinteistöön johtavasta vesijohdosta sekä kiinteistön sisäisestä vesijohtoverkosta.
- vahingosta kiinteistöventtiilille ja siihen tulevalle vesijohdolle, mikäli näiden vioittuminen on aiheutunut vesijohdon käyttäjän toimenpiteestä tai huolimattomuudesta.

Viemäriverkon osalta

- kiinteistön sisäisestä viemäriverkosta sekä viemärlaitteistosta kiinteistön ja pumppaamon välissä mukaan lukien viemärin ja pumppaamon välinen liitos.
- sähkön syötöstä pumppaamolle ja hälytyksenilmaisimelle.
- ilmoituksesta osuuskunnalle häiriövalon syttymisestä.
- vahingosta kiinteistöpumppaamolle ja siihen johtavalle paineviemäriin, joka on aiheutunut
 - viemäriin kuulumattomien esineiden tai aineiden johtamisesta viemäriin (esimerkkiluettelo viemäriin kuulumattomista esineistä ja aineista alla)
 - muusta vahinkoa aiheuttaneesta toiminnasta

Osuuskunta vastaa

Vesijohtoverkon osalta

- vesijohdosta kiinteistösulkuventtiiliin asti venttiili mukaan lukien.

Viemäriverkon osalta

- paineviemäristä ja kiinteistöpumppaamosta pumppuineen.

Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys r.y:n julkaiseman oppaan ”Käsikirja vesiosuuskunnan osakkaalle” mukaan

Viemäriin saa johtaa ainoastaan jäljempänä mainittuja jätevesiä, jotka perustuvat vesiosuuskunnan mittaamaan tai arviolaskutettuun puhtaaseen veteen

- astian- ja pyykinpesuvesiä
- peseytymisessä käytettyjä vesiä
- wc:n huuhteluvesiä

Viemäriin eivät kuulu mm.

- kosteuspyyhkeet, vanupuikot, vaipat, siivousrätit, hygienia tuotteet
- lääkkeet, tupakantumpit, kondomit

- sanomalehdet, muovipussit
- ruoantähteet, kahvinporot, perunan- ja hedelmänkuoret, rasvat
- hiekka, kissanhiekka, kukkamulta tai muu kiintoaines
- bensiini, tärpätti, öljyt, liuottimet, emäkset ja hapot, maalit, liimat

Vesi- ja viemäriverkon toimintahäiriö

Kun huomaat hälytysvalon vilkkuvan, pumppaamon tulvivan tai huomaat vesijohdon vuodon, jäteveden pääsy jätevesijärjestelmään täytyy minimoida siihen asti kunnes vika on korjattu.

Jätevesipumppaamoa koskevien vikojen korjaaminen kuuluu aina osuuskunnalle.

- Häiriön sattuessa ota yhteyttä osuuskunnan hallituksen jäseniin:
 - Lauri Lehtinen **040 8488 852**
 - Jussi Laaksonen **040 5596 655**
 - Jouko Lehmusto **050 0523 900**
 - Jorma Pellinen **040 0526 426**
- Huoltomiehen tilaamisen hoitaa vesiosuuskunnan edustaja.
 - Osuuskunnan pumppaamohuollot hoitaa Tankkihuolto Rantala & Lumme Oy (www.tankkihuolto.fi)
 - Huoltomiehen käynti sovitaan aina arkipäivään.
- Mikäli häiriön aiheuttaja on liittymän haltijan vastualueella kiinteistön sisäisessä vesi- ja viemäriverkossa, on korjaajan tilaaminen kiinteistön omistajan vastuulla. Osuuskunnan edustaja opastaa tarvittaessa korjaajan tilaamisessa.